

Prévision des prélèvements et consommations en eau et des rejets d'effluents pour
l'année 2018

Prélèvement et consommation d'eau

Paramètre de rejet	Prévisionnel 2018	Limites réglementaires de rejet
Volume de prélèvement (m ³)	[3607 - 6549]	-
Débit de prélèvement (m ³ /h)	< 8	8

Rejets gazeux radioactifs à l'émissaire de l'ACD

Paramètre de rejet	Prévisionnel 2018 (GBq)	Limites réglementaires de rejet (GBq)
Tritium	[1,7.10 ¹ - 1,6.10 ⁰]	5.10 ¹
Carbone 14	[5,7.10 ² - 1,6.10 ¹]	5.10 ⁰
Iodes	[3,7.10 ⁵ - 1,3.10 ⁴]	2.10 ²
Autres émetteurs βγ	[4,1.10 ⁶ - 3,0.10 ⁵]	2.10 ⁴
Emetteurs α	[3,9.10 ⁷ - 8,5.10 ⁷]	2.10 ⁵

Rejets liquides radioactifs - Effluents A

Paramètre de rejet	Prévisionnel 2018 (GBq)	Limites réglementaires de rejet (GBq)
Tritium	[4,2.10 ⁴ - 3,5.10 ³]	5.10 ⁰
Carbone 14	[1,9.10 ⁴ - 4,5.10 ⁴]	1,2.10 ¹
Autres émetteurs βγ	[1,3.10 ⁴ - 2,6.10 ⁴]	1.10 ¹
Emetteurs α	[2,3.10 ⁶ - 6,5.10 ⁶]	4.10 ⁴